

MNS配电柜编号	A9AT	A10AT	A11AT	A12AT	A13AT	A14AT
母线	接A08柜柜顶母线					
一次系统图						
零母线N(TMY-60*8) 接地母线PE(TMY-60*8)						
用途	A16 胶带机	颚式破碎机	棒条给料机	粗碎除尘器	中碎除尘器	筛分除尘器
尺寸(宽*深*高)	1000*800*2200	1000*800*2200	800*600*2200	800*600*2200	800*600*2200	800*600*2200
模数高度	72E	72E				
容量	200KW	200KW	30KW	31.5KW	105KW	105KW
电流	380A	380A	57A	60A	200A	200A
刀开关 HD13BX- /31						
断路器	TS400 MTU 500	TS400 MTU 500				
电流互感器 LMZ-0.66/3	500/5	500/5				
接触器	GMC-400	GMC-400				
热继电器	GTK-400	GTK-400				
连接电机电缆型号	YJLV-2(3*120)	YJLV-2(3*120)	YJLV-3*25	YJLV-3*25	YJLV-3*120	YJLV-3*120
连接电机电缆长度(m)	350	150	131	120	90	135
备注	软启动	软启动	厂家配备	厂家配备	厂家配备	厂家配备

说明:

1. 所有设备的控制电压为AC220V, 由空气开关下端A相引入;
2. 进线为铜母线上进线, 出线为电缆下出线。

				中国水利水电第九工程局有限公司科研设计院			
批准		东方希望重庆水泥有限公司		技术	设计		
审定		矿山1000万吨/年骨料(碎石)生产线设计		施工	部分		
审查		低压配电室电气图(3/3)					
校核							
设计		比例		日期	2014.08.19		
制图		图号	DFXW/SDJJ-电气-04				